

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”

Provincia di Piacenza

P.zza Municipio 3 – 29014 - Castell’Arquato – Pc –



Comune
Castell’Arquato



Comune
Lugagnano Val d’Arda



Comune
Morfasso



Comune
Vernasca

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PEC: suap.altavaldarda@legalmail.it

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 12/05/2022

OGGETTO: Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 - Forma semplificata e modalità asincrona.

Provvedimento conclusivo n. 68/2022 – **AUTORIZZAZIONE** per l’installazione di impianto di distribuzione di gasolio ad uso privato in Castell’Arquato, Via Sforzesca n.1 - ditta “Milanesi Trasporti di Milanesi Roberto & c. snc”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l’istanza presentata in data 10/03/2022, acquisita al prot. al n. 1411, dal Sig. Roberto Milanesi in qualità di legale rappresentante della Ditta “Milanesi Trasporti di Milanesi Roberto & c. SNC”, con sede in Salsomaggiore Terme in Via Pascoli n.63 P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese 02352950345, inerente il seguente intervento: “Domanda di autorizzazione per l’esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato su area privata.” da ubicarsi in Castell’Arquato in Via Sforzesca n.1;

Riscontrato che l’istanza comprende una domanda di autorizzazione per l’installazione di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato su area privata realizzazione/ristrutturazione/aggiunta di nuovo prodotto, ai sensi dell’art. 1 e 3 del D.Lgs. 11.02.1998 n. 32 e del punto 6.3 della Deliberazione di Consiglio regionale n. 355/2002 e ss.mm.ii.;

Visti il progetto tecnico e la perizia giurata resa ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 32/1998 attestante il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2, comma 1, allegati all’istanza;

Richiamato il combinato disposto dagli articoli 14, comma 2, della L. 241/1990 e 7 del DPR n. 160/2010 rubricato “Procedimento unico” ed in particolare il comma 3 dal quale si rileva che in sede di procedimento unico, nel caso in cui sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto, pertanto, che in data 11/03/2022, con nota prot. n. 1456, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i. in forma semplificata e in modalità asincrona come previsto dell'art. 14-bis della Legge medesima alla quale sono stati invitati i seguenti Enti: Comune di Castell'Arquato, ARPAE di Piacenza, AUSL di Piacenza, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza;

Rilevato che gli Enti coinvolti nel procedimento hanno fatto pervenire le seguenti determinazioni:

- con nota acquisita in data 15/03/2022, al prot.n. 1508, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza ha trasmesso parere favorevole;
- con nota acquisita in data 25/03/2022, al prot. n. 1744, l'Azienda Unità Sanitaria Locale ha trasmesso parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
- con nota acquisita in data 01/04/2022, al prot. n. 1886, il Servizio Territoriale di Arpae Piacenza ha trasmesso parere favorevole nel rispetto di alcune condizioni;

Atteso che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della L.241/1990, “la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito”;

Valutato che sono pervenuti pareri favorevoli contenenti condizioni e prescrizioni che comunque non comportano la necessità di modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto, pertanto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per assumere il provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DPR 160/2010 nei termini di cui all'art. 14-bis, comma 5, della Legge n. 241/1990, comprensivo dell'autorizzazione per l'installazione di impianto di distribuzione di gasolio ad uso privato in Castell'Arquato (PC), Via Sforzesca n.1 – ditta “Milanesi Trasporti di Milanesi Roberto & c. snc”;

Visti:

- il D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32;
- la D.C.R. 8 maggio 2002, n. 355;
- la D.C.R. 5 febbraio 2009, n. 208;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in qualità di Responsabile del servizio SUAP, giusto decreto n. 4 del 5/01/2022 a firma del Presidente dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val D'Arda;

Per quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

di dichiarare conclusi i lavori della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, in forma semplificata e modalità asincrona nell'ambito del procedimento unico attivato per l'istanza presentata dal Sig. Roberto Milanesi in qualità di legale rappresentante della Ditta “Milanesi Trasporti di Milanesi Roberto & c. snc”, con

sede in Salsomaggiore Terme in Via Pascoli n.63 P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese 02352950345, riguardante la “Domanda di autorizzazione per l’esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato su area privata.” da ubicarsi in Castell’Arquato in Via Sforzesca n.1;

di adottare, per le motivazioni citate in premessa, la presente determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria per l’istanza in oggetto, alle condizioni e prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti coinvolti nel procedimento amministrativo a cui si rimanda integralmente, con gli effetti di cui all’art. 14-quater della legge n. 241/90 e che, pertanto, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

di autorizzare la ditta “Milanesi Trasporti di Milanesi Roberto & c. snc”, con sede in Salsomaggiore Terme in Via Pascoli n.63 P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese 02352950345, in persona del legale rappresentante Sig. Roberto Milanesi ad installare un nuovo impianto di distribuzione di carburante ad uso privato in Castell’Arquato in Via Sforzesca n.1 composto da:

- n. 1 serbatoio di tipo removibile della capacità di 5000 lt destinato al contenimento di gasolio per autotrazione.

di impartire le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) l’impianto dovrà essere realizzato secondo la documentazione tecnica allegata all’istanza di autorizzazione pervenuta a questo SUAP, come successivamente integrata;
- 2) dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nei documenti di seguito indicati, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - parere acquisito al prot.n. 1508 in data 15/03/2022 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza ad oggetto: “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. e indizione della Conferenza di Servizi decisoria per l’esame della domanda di autorizzazione per l’esercizio di impianto di distribuzione carburanti ad uso privato su area privata presentata dalla ditta “Milanesi Trasporti di Milanesi Roberto & C. SNC”. Conferenza di servizi decisoria di cui all’art.14, c.2, della L.241/90 e s.m.i. in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14-bis della legge medesima”;
 - parere acquisito al prot. n. 1744 in data 25/03/2022 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza ad oggetto: “Conferenza di servizi per l’esame della domanda di autorizzazione per l’esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato su area privata presentata dalla ditta Milanesi Trasporti di Milanesi Roberto &C. Snc”;
 - parere acquisito al prot.n. 1886 del 01/04/2022 di Arpae - Servizio Territoriale di Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d’Arda ad oggetto: “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. e indizione della Conferenza dei Servizi decisoria per l’esame della domanda di autorizzazione per l’esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato su area privata. Installazione distributore di gasolio da 5000 l. presentata dalla ditta Milanesi Trasporti di Milanesi Roberto & C. snc. Parere”.
- 3) è vietato apportare modifiche all’impianto o dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata senza autorizzazione;
- 4) è vietato, altresì, cedere carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, trasferire l’impianto ad altri senza la prescritta autorizzazione, con l’avvertenza che in caso di inosservanza l’autorizzazione sarà revocata;

di disporre che l'impianto non potrà essere messo in esercizio prima della visita di collaudo da parte della commissione competente;

di stabilire:

- che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi o titoli abilitativi connessi al presente procedimento unico decorrono dalla data di comunicazione della presente determinazione;
- che ciascun parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato acquisito nell'ambito della Conferenza di servizi mantiene i termini di validità previsti dalla normativa di settore, decorrenti a far data dalla comunicazione del presente atto;

di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato anche sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare all'applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. 160/2010, il presente provvedimento, unitamente agli atti richiamati ed allegati, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento;

di dichiarare salvi e impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

di provvedere alla trasmissione di copia della presente determinazione in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

di disporre il deposito degli atti inerenti il procedimento presso il Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

di attestare con la sottoscrizione del presente provvedimento:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n. 241 del 7/8/1990;

rende noto:

- che il Responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo Dr.ssa Lisa Massari;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Suap
Dr.ssa Lisa Massari
firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PIACENZA

Piacenza, lì 14/03/2022

A

Unione dei Comuni Montani “Alta Val
d’Arda”
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
suap.altavaldarda@legalmail.it

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. e indizione della Conferenza di Servizi decisoria per l’esame della “Domanda di autorizzazione per l’esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato su area privata” presentata dalla ditta Milanesi Trasporti di Milanesi Roberto & c. snc”. Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 14, c. 2, della L.241/90 e s.m.i. in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge medesima.

Con riferimento alla nota di Codesta Unione prot. n. 1456 del 11/03/2022 inerente l’oggetto, si comunica che, così come da documentazione allegata alla nota sopra citata, l’attività in argomento è in possesso di una istanza di “Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio”, resa ai sensi dell’art. 5 del DPR 151/2011, con nota prot. n. 5434 del 18/04/2019 e con validità fino al 18/04/2023.


Per quanto di competenza si esprime pertanto parere favorevole all’esercizio dell’impianto in argomento.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si chiede di acquisire agli atti la presente.

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Danilo PILOTTI)
Firmato digitalmente ai sensi di legge

DV Paolo Baldini

E
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PROTOCOLLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001508/2022 del 15/03/2022
Firmatario: VITTORIA ROSSI



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Dipartimento di Sanità Pubblica
Programma Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Vita e di Lavoro
U.O. Impiantistica e Antinfortunistica

SPETT.LE:

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA
VAL D'ARDA**

Sportello Unico Attività Produttive
P.zza Municipio, 3
29014 Castell'Arquato (PC)
c.a. Dr.ssa L. Massari

PEC: suap.altavaldarda@legalmail.it

Piacenza _____ 24/03/2022

Rif.: _____ prot. n. 2022/0114967 del 11/03/2022

Allegati N. _____ / _____

Oggetto: Conferenza di Servizi per l'esame della "Domanda di autorizzazione per l'esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato su area privata" presentata dalla ditta Milanese Trasporti di Milanese Roberto & c. snc"

In merito alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. e indizione della Conferenza di Servizi decisoria per l'esame della "Domanda di autorizzazione per l'esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato su area privata", presentata dalla ditta Milanese Trasporti di Milanese Roberto & c. snc, pervenuta con prot.n. 2022/0114967 del 11/03/2022, visionati gli atti di competenza non vi sono osservazioni o prescrizioni specifiche da segnalare.

Si ricorda tuttavia la necessità della presenza agli atti, al termine dei lavori, delle Dichiarazioni di Conformità ai sensi del D.M. 37/08 per l'impianto elettrico ed eventuali altre installazioni a servizio del deposito di carburanti in argomento.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Ing. Stefano CAPRA
AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA
U.O. Impiantistica e Antinfortunistica
(f.to digitalmente)

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.
Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

60-08-7B-96-0D-4B-2C-AF-73-AE-C2-DA-6F-0D-51-9C-4C-F3-33-73

CAdES 1 di 1 del 24/03/2022 14:51:27

Soggetto: CAPRA STEFANO CPRSFN75B22G535G

Validità certificato dal 20/01/2020 01:00:00 al 20/01/2023 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 3251 3A7A 8ADF EC7D CE86



Unione dei Comuni Montani "Alta val d'Arda"

Sportello Unico delle Attività Produttive

suap.altavaldarda@legalmail.it

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. e indicazione della Conferenza dei Servizi decisoria per l'esame della domanda di autorizzazione per l'esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato su area privata. Installazione distributore di gasolio da 5000 l. presentata dalla ditta Milanese Trasporti di Milanese Roberto & c. s.n.c.. Parere

In esito alla Vostra nota inviata, a mezzo pec, in data 11/03/2022 prot. 14565, con la quale si chiede al Servizio Territoriale di rendere le proprie determinazioni/pareri di competenza in merito alla domanda di autorizzazione per l'esercizio di impianto di distribuzione carburanti ad uso privato su area privata inoltrata dalla Ditta Milanese Trasporti di Milanese Roberto & c. s.n.c. con sede in Comune di Castell'Arquato, via della Sforzesca 1;

esaminata la documentazione : Relazione tecnico descrittiva e gli elaborati tecnici allegati all'istanza, dalla quale si evince che:

- *"l'intervento edilizio di lieve entità consta essenzialmente nell'installazione fuori terra di un serbatoio di gasolio avente capacità di 5000 lt., inserito all'interno di box metallico areato, da realizzarsi nell'appendice sud del lotto d'intervento, su area agricola di proprietà della stessa ditta "Arduini Giancarlo di Arduini Salvatore e Merosi Roberta s.n.c.". Tale impianto viene realizzato per lo svolgimento dell'attività di trasporto della ditta insediata";*
- *"con questo intervento viene creata una zona di rifornimento carburante per gli stessi mezzi di trasporto. Box metallico di colore rosso (dimensioni mt. 6,00 x 2,50 mt. ed altezza utile di 2,50 mt.) e serbatoio di gasolio (capacità 5000 lt. – dimensioni diam. 1,80 mt.) con proprio bacino di contenimento, saranno posizionati, senza alcun fissaggio a terra, in terreno sopraelevato di circa 1 mt. dalla pavimentazione esterna dell'area cortilizia e raggiungibile tramite scaletta metallica esterna amovibile, sul ciglio della muretta di contenimento del versante del terreno a sud del capannone";*

il Servizio scrivente,

richiamato il D.M. 22 Novembre 2017 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori - distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C" successivamente modificato con Decreto del Ministro 10 Maggio 2018 e la Circolare esplicativa del 29/08/2018 n.1 del Ministero dell'Interno, presi a riferimento per gli aspetti ambientali di competenza, si esprime favorevolmente a condizione che:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto di Fiorenzuola d'Arda - Servizio territoriale di Piacenza - Area Prevenzione ambientale Ovest

via San Rocco, 39 Fiorenzuola d'Arda | tel +39 0523 489611 | Fax 0523/482480 | PEC: aoopc@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

E
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PROTOCOLLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001886/2022 del 01/04/2022
Firmatario: Anna Ponticelli, Daniela Berti

- il bacino di contenimento del serbatoio abbia capacità non inferiore al 110 % del volume del serbatoio (considerato che il bacino di contenimento non è considerato elemento strutturale del contenitore distributore pertanto l'eventuale modifica del solo bacino non necessita di aggiornamento della approvazione rilasciata ai sensi del DM 31 Luglio 1934) fatto salvo quanto previsto dal DM 22/11/2017, in particolare all'art.4 comma 2;
- il contenitore distributore sia posto su area pavimentata o resa impermeabile al fine di evitare che eventuali perdite possano contaminare il suolo;
- l'area di alimentazione dei mezzi sia impermeabile in modo da evitare che eventuali perdite durante l'operazione di rifornimento possano contaminare il terreno;
- siano presenti idonei presidi (sabbia, fogli assorbenti ecc.) necessari per assorbire eventuali perdite durante l'operazione di rifornimento.

Distinti saluti.

arpae - Servizio Territoriale di Piacenza
Distretto di Fiorenzuola d'Arda

Il Responsabile del Distretto
Dott.ssa Daniela Berti
firma in forma digitale

Il Tecnico
Anna Ponticelli
firma in forma digitale