

Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda”

Provincia di Piacenza

P.zza Municipio 3 – 29014 - Castell’Arquato – Pc –



Comune
Castell’Arquato



Comune
Lugagnano Val d’Arda



Comune
Morfasso



Comune
Vernasca

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PEC: suap.altavaldarda@legalmail.it

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 18/05/2022

OGGETTO: Autorizzazione per l’installazione di impianto di distribuzione di gasolio ad uso privato in Lugagnano Val d’Arda, Via Martin Luther King - ditta “Inzani & C. di Filippo Inzani SNC”. Provvedimento conclusivo n. 61/2021. Aggiornamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 197 del 11/11/2021 all’oggetto “Determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 - Forma semplificata e modalità asincrona. Provvedimento conclusivo n. 61/2021 – Autorizzazione per l’installazione di impianto di distribuzione di gasolio ad uso privato in Lugagnano Val d’Arda, Via Martin Luther King - ditta “Inzani & C. di Filippo Inzani SNC”;

Vista la scia edilizia – variante essenziale – prodotta dalla Ditta “Inzani & C. di Filippo Inzani SNC” in data 18/11/2021, acquisita al prot. Unione al n. 5915, comunicante la variazione della posizione dell’impianto di distribuzione di carburante ad uso privato di cui alla precitata determina;

Dato Atto della trasmissione della scia edilizia al Comune di Lugagnano Val d’Arda in data 19/11/2021 con prot.n.5932;

Vista la nota trasmessa dal Comune di Lugagnano Val d’Arda acquisita al prot.n. 628 in data 02/02/2022 all’oggetto: “Variazione essenziale SCIA per installazione di un serbatoio di distribuzione del carburante ad uso privato su area privata presentata dalla ditta “Inzani & C. di Filippo Inzani SNC”. Parere di competenza. Determinazioni.”;

Ritenuto di dover acquisire in merito alla variazione in oggetto il parere anche degli altri Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio;

Dato atto, pertanto, che in data 03/02/2022, con nota prot. n. 656, è stata data comunicazione della modifica ad ARPAE Piacenza, AUSL Piacenza e Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza;

Rilevato che gli Enti coinvolti nel procedimento hanno fatto pervenire le seguenti determinazioni:

- con nota acquisita in data 11/02/2022, al prot.n. 856, Servizio Territoriale di Piacenza – Distretto di Fiorenzuola d’Arda di ARPAE ha confermato il proprio parere favorevole non rilevando motivi ostativi alla variazione di posizione dell’impianto;
- con nota acquisita in data 17/05/2022, al prot.n. 2804, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza ha trasmesso il nulla osta allo spostamento dell’impianto nel rispetto della seguente prescrizione *“tuttavia si evidenzia che, a lavori ultimati, il titolare della attività dovrà procedere alla presentazione al Comando di nuova istanza di SCIA in conformità a quanto disposto dall’art.3 del DPR 151/2011, art. 13.1.A, corredando l’istanza con la documentazione di cui al DM 07/08/2011”*;
- con nota acquisita in data 18/05/2022, al prot. n. 2852, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza ha comunicato che non vi sono osservazioni o prescrizioni specifiche da segnalare salvo la seguente prescrizione *“Si ricorda tuttavia la necessità della presenza agli atti, al termine dei lavori, delle dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/08 aggiornate per l’impianto elettrico ed eventuali altre installazioni a servizio del deposito di carburanti in argomento”*;

Ritenuto, pertanto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’aggiornamento dell’autorizzazione n. 61 del 11/11/2021 all’installazione dell’impianto di distribuzione carburanti di gasolio ad uso privato;

Visti:

- il D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32;
- la D.C.R. 8 maggio 2002, n. 355;
- la D.C.R. 5 febbraio 2009, n. 208;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente provvedimento in qualità di Responsabile del servizio SUAP, giusto decreto n. 4 del 05/01/2022 a firma del Presidente dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val D’Arda;

Per quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

di aggiornare il provvedimento n. 61 del 11/11/2021 rilasciato al Sig. Filippo Inzani in qualità di legale rappresentante della Ditta “Inzani & C. di Filippo Inzani S.N.C.”, con sede in Morfasso in Loc. Rabbini P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese 00860040336, per l’installazione di impianto di distribuzione di gasolio ad uso privato in Lugagnano Val d’Arda in Via Martin Luther King;

di dare atto che a seguito della modifica comunicata l’impianto dovrà essere realizzato nell’area individuata nella scia prodotta in data 18/11/2021, acquisita al prot. Unione al n. 5915, e relativa documentazione allegata;

di impartire le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nei documenti di seguito indicati, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- parere acquisito al prot.n. 856 in data 11/02/2022 del Servizio Territoriale di Piacenza – Distretto di Fiorenzuola d’Arda di ARPAE ad oggetto: “Impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato in Lugagnano Val d’Arda. Ditta Inzani & C. di Filippo Inzani SNC. Variazione posizione dell’impianto. Parere”;
- parere acquisito al prot.n. 2804 in data 17/05/2022 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Piacenza ad oggetto: “Impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato in Lugagnano Val d’Arda. Ditta Inzani & C. di Filippo Inzani SNC. Variazione posizione dell’impianto”;
- parere acquisito al prot.n. 2852 in data 18/05/2022 del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza all’oggetto: “Parere in merito allo spostamento dell’impianto di distribuzione carburanti ad uso privato presso la ditta Inzani & C. di Filippo Inzani SNC in Lugagnano Val d’Arda”;

di dare atto che resta salvo quant’altro in precedenza disposto con determinazione n. 197 del 11/11/2021 e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;

di provvedere alla trasmissione di copia della presente determinazione in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

di disporre il deposito degli atti inerenti il procedimento presso il Servizio SUAP dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

di attestare con la sottoscrizione del presente provvedimento:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- l’assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge n. 241 del 7/8/1990;

rende noto:

- che il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Dr.ssa Lisa Massari;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Suap
Dr.ssa Lisa Massari
firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA

Provincia di Piacenza

Area TECNICA

Prot. n° 926
trasmissione via pec

li 2 febbraio 2022

Spett.le

SUAP UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

suap.altavaldarda@legalmail.it

OGGETTO: Variazione essenziale SCIA per installazione di un serbatoio di distribuzione del carburante ad uso privato su area privata presentata dalla ditta "Inzani & C. di Filippo Inzani Snc". Parere di competenza. Determinazioni

Premesso:

- che con nota inviata a mezzo pec in data 28.09.2021 prot. n. 7.441, è stata trasmessa la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione per l'esercizio di impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato su area privata presentata dal Sig. Filippo Inzani in qualità di legale rappresentante della Ditta "Inzani & C. di Filippo Inzani Snc", con sede in Morfasso località Rabbini P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese 00860040336, integrata in data 05.10.2021 con documentazione acquisita al prot. n. 7.714;
- che per l'installazione della cisterna è stata presentata SCIA allocata al prot. comunale n. 7.313 del 21.09.2021 n. reg. 101/2021 per l'installazione di un distributore di carburante ad uso privato, con inizio lavori immediato, istruita con esito positivo;
- che con nota prot. n° 7.934 dell'11 ottobre 2021 questo Servizio ha espresso parere favorevole in merito alla realizzazione del distributore carburanti, in conformità a quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G vigente, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 22 dei citati "Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti, norme tecniche per la loro installazione, per la ristrutturazione e la modifica di quelli esistenti;
- Vista la variante essenziale relativa alla sola posizione dell'impianto di distribuzione privato per l'installazione del serbatoio di distribuzione del carburante ad uso privato presentata con SCIA allocata al prot. comunale n. 9.321 del 20.11.2021 n. reg. 144/2021, istruita con esito positivo;
- si conferma **parere favorevole** in merito alla realizzazione del distributore carburanti, in conformità a quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G vigente, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 22 dei citati "Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti, norme tecniche per la loro installazione, per la ristrutturazione e la modifica di quelli esistenti.

Distinti saluti

_____ firma digitale _____
RESP. AREA TECNICA
Marisa Pallastrelli

E
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA PROTOCOLLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000628/2022 del 02/02/2022 Firmatario: MARISA PALLASTRELLI

Rif. Sinadoc 7237/2022

Unione dei Comuni Montani "Alta val d'Arda"
Sportello Unico delle Attività Produttive
suap.altavaldarda@legalmail.it

OGGETTO: Impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato in Lugagnano Val d'Arda.
Ditta "Inzani & C. di Filippo Inzani SNC". Variazione posizione dell'impianto.
Parere.

In esito alla Vostra nota prot.656 del 03/02/2022, inviata a mezzo pec di pari data, con la quale si trasmette la scia prodotta dalla ditta "Inzani & C. di Filippo Inzani SNC" per l'impianto di distribuzione di carburante ad uso privato posto in Lugagnano Val d'Arda in Via Martin Luther King e contestualmente si richiede a questo Servizio il parere relativo alla sola variazione della posizione dell'impianto di distribuzione carburante;

Il Servizio scrivente,

esaminata la documentazione sopra citata per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza,

conferma quanto già relazionato nel parere arpae prot. 154275 del 06/10/2021 e non rileva motivi ostativi alla variazione di posizione dell'impianto di distribuzione carburante autorizzato con vostra determinazione n. 197 dell'11/11/2021.

Distinti saluti.

arpae - Servizio Territoriale di Piacenza
Distretto di Fiorenzuola d'Arda

La Responsabile del Distretto
Dott.ssa Daniela Berti
firma in formato digitale

E
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
PROTOCOLLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000856/2022 del 11/02/2022
Firmatario: Daniela Berti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PIACENZA

A

Unione dei Comuni Montani “Alta Val
d’Arda”
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
suap.altavaldarda@legalmail.it

OGGETTO: Impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato in Lugagnano Val d’Arda. Ditta
“Inzani & C. di Filippo Inzani SNC”. Variazione posizione dell’impianto

In riferimento alla nota 656 del 03/02/2022 di Codesto Sportello inerente l’oggetto, si comunica
che, per quanto di competenza, “nulla osta” allo spostamento dell’impianto in oggetto.

Tuttavia si evidenzia che, a lavori ultimati, il titolare della attività dovrà procedere alla
presentazione al Comando di nuova istanza di SCIA in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del
DPR 151/2011, att. 13.1.A, corredando l’istanza con la documentazione di cui al DM 07/08/2011.

Il Funzionario Incaricato
(D.V. Paolo Baldini)

Firmato digitalmente ai sensi di legge

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Danilo Pilotti)
Firmato digitalmente ai sensi di legge

E


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0002804/2022 del 17/05/2022

Firmatario: PAOLO BALDINI, DANILLO PILOTTI, MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

PROTOCOLLO



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Dipartimento di Sanità Pubblica
Programma Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Vita e di Lavoro
U.O. Impiantistica e Antinfortunistica

SPETT.LE:

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA
VAL D'ARDA**

Sportello Unico Attività Produttive
P.zza Municipio, 3
29014 Castell'Arquato (PC)
c.a. Dott.ssa. L.Massari

PEC: suap.altavaldarda@legalmail.it

Piacenza _____ 18/05/2022

Rif.: _____ prot. n. 2022/0077415 del 03/02/2022

Allegati N. _____ / _____

Oggetto: parere in merito allo spostamento dell'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato presso la ditta "Inzani & C. di Filippo Inzani snc" in Lugagnano Val d'Arda

In merito alla richiesta di parere per l'esame dell'istanza di autorizzazione allo spostamento dell'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato presso la ditta "Inzani & C. di Filippo Inzani snc" in Lugagnano Val d'Arda, pervenuta con prot.n. 2022/0077415 del 03/02/2022, visionati gli atti di competenza non vi sono osservazioni o prescrizioni specifiche da segnalare.

Si ricorda tuttavia la necessità della presenza agli atti, al termine dei lavori, delle Dichiarazioni di Conformità ai sensi del D.M. 37/08 aggiornate per l'impianto elettrico ed eventuali altre installazioni a servizio del deposito di carburanti in argomento.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Ing. Stefano CAPRA
AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA
U.O. Impiantistica e Antinfortunistica
(f.to digitalmente)

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.
Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

BC-D8-FA-F1-CF-9D-4F-10-C3-29-1E-0C-A2-42-9A-37-CF-F9-13-B7

CAdES 1 di 1 del 18/05/2022 10:46:34

Soggetto: CAPRA STEFANO CPRSFN75B22G535G

Validità certificato dal 20/01/2020 02:00:00 al 20/01/2023 01:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 3251 3A7A 8ADF EC7D CE86

